



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ASSESSORATO ALLO SPORT, LAVORI PUBBLICI,
URBANISTICA, EDILIZIA, RIGENERAZIONE URBANA

Ferrara, 12 aprile 2021

**Al Consigliere
Gruppo PD
Davide Bertolasi**

**p.c. all'Ufficio del Presidente del Consiglio
al Segretario generale
all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco
all'Ufficio Assistenza Organi
all'Ufficio Stampa**

**Oggetto: risposta all'interpellanza P.G. 24425/2021 del Consigliere Bertolasi del Gruppo PD
relativa alla torre piezometrica "Acquedotto" di via dei Calzolari a Francolino**

Gentile Consigliere,

in riferimento all'interpellanza di cui all'oggetto, si informa che,

nel mese di ottobre 2020 è stato effettuato un intervento di battitura esteso a tutte le superfici della torre ove si presentavano distacchi di calcestruzzo, o porzioni di calcestruzzo collabente, ai fini della messa in sicurezza del manufatto, prevenendo potenziali cadute accidentali di materiale lapideo nelle aree sottostanti.

Sono mantenute in essere le transenne di delimitazione, per motivi di sicurezza, nelle more dell'esecuzione di un ulteriore intervento di verifica e battitura previsto nelle prossime settimane, in esito al quale sarà verificato se esistano le condizioni di sicurezza per la rimozione delle transenne in via definitiva.

Cordiali saluti.

**Assessore ai Lavori Pubblici
Dott. Andrea Maggi**