



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Assessorato alla Sicurezza,  
Protezione Civile, Frazioni, Mobilità,  
Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione  
Urbana, Palio

Il Vicesindaco

Ferrara, 3 novembre 2023

**Al Sig. Consigliere Davide NANNI  
Gruppo PD**

e, p.c.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

LL.SS.

**OGGETTO: Risposta all'interpellanza PG n. 152544/2023 sull'allagamento di via Ariosto e altre vie del centro cittadino in occasione di temporali violenti, sempre più frequenti nel nostro territorio.**

Con riferimento all'interpellanza in oggetto, sentito anche il competente Gestore del Sistema Idrico Integrato Hera S.p.a si comunica quanto segue.

La manutenzione programmata delle caditoie presenti sul territorio viene effettuata secondo una frequenza programmata, anche in base alle necessità specifiche delle reti nei suoi tratti, prevedendo una frequenza maggiore per le caditoie a più elevato rischio di intasamento. L'attività di pulizia caditoie sul territorio di Ferrara è stata garantita e correttamente svolta secondo le modalità e frequenze stabilite, in particolare, le caditoie di Via Ariosto e Via del Cossa sono state interessate da pulizia programmata nel mese di Luglio 2023. Le problematiche di ruscellamento delle acque meteoriche evidenziate, sono verosimilmente dovute alle quote altimetriche particolarmente sfavorevoli delle aree in oggetto.

Il picco precipitativo del 23/09/23 è stato misurato con dati ARPAE tra le 19:30 e le 20:30; i Tecnici di Hera hanno potuto verificare che, durante tutta la fase precipitativa, l'intero sistema fognario coinvolto nell'allontanamento delle acque meteoriche ha regolarmente funzionato secondo le proprie potenzialità, come confermato dalle video-ispezioni eseguite nei giorni successivi.

A seguito delle segnalazioni ricevute, il Gestore ha provveduto ad una pulizia straordinaria di caditoie e condotte fognarie e sta valutando, di concerto con questa Amministrazione interventi di mitigazione dei suddetti fenomeni di ruscellamento delle acque dalla sede stradale, ad esempio attraverso l'installazione di griglie, che velocizzino l'accesso delle acque alla rete fognaria.

L'Amministrazione provvederà a richiedere ad ATERSIR uno studio di fattibilità per l'eventuale realizzazione di nuovo reticolo fognario su entrambe le vie.

Distinti saluti.

Il Vicesindaco  
Nicola Lodi  
(Atto firmato digitalmente)